



Автономная некоммерческая
общеобразовательная организация

Иркутская Вальдорфская школа

ул. Марата, 11 – 15

г. Иркутск, 664025

Российская Федерация

телефон (3952) 20-31-00

факс (3952) 33-15-74

<http://www.iws.baikal.ru>

[e-mail: kollegium@iws.baikal.ru](mailto:kollegium@iws.baikal.ru)

Исх. № от 22.08.2016

Отчет

по устранению нарушений требований пожарной безопасности согласно предписанию

№357/1/1 от 15.08.2016 г.

п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	Установить пожарные извещатели на расстоянии не менее 0,5 м. от электросветильников в помещении инвентарной комнаты.	01.02.2017 г	Пожарные извещатели перенесены. Фото 1
2	Установить в помещении библиотеки второй дублирующий пожарный извещатель	01.02.2017 г	Установлен второй пожарный извещатель. Фото 2
3	Установить пожарные извещатели на расстоянии не менее 0,5 м. от электросветильников в помещении библиотеки.	01.02.2017 г	Пожарные извещатели перенесены.. Фото 3
4	Установить знаки пожарной безопасности, в том числе указывающие направление движения.	01.02.2017 г	Выполнено. Фото 4.
5	Установить в помещении на втором этаже второй дублирующий пожарный извещатель	01.02.2017 г	Установлен второй пожарный извещатель. Фото 5.
6	Изменить высоту участка пути эвакуации по лестнице, ведущей со второго этажа до 200 см.	01.02.2017 г	

Исполнительный директор

Куклин В.В.